

SERVIS VATROGASNIH APARATA

Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca uz temeljnu vatrogasnu djelatnost obavlja i usluge servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i fizičkim osobama. U svojim prostorijama ima ovlašteni servis s potrebnom opremom i osposobljenim stručnim kadrom koji će vam uz servisiranje vatrogasnih aparata objasniti sve što vas zanima uz održavanje vatrogasnih aparata, potreban broj, vrstu i druge informacije s ciljem vaše veće sigurnosti i zadovoljavanja zakonskih propisa vezanih uz ovo područje .

Redovito održavanje iznimno je važno jer jedino ono jamči da će aparat biti funkcionalan kada je to najpotrebniye. Vatrogasni aparat, bez obzira na to je li se u proteklom razdoblju upotrebljavao ili nije, potrebno je ispitivati kontrolno i periodički, sukladno uputama proizvođača, što je, uostalom, i zakonska obveza vlasnika.

Od vatrogasnog aparata svi očekujemo da izbacivanjem sredstva za gašenje gasi požar. Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar rasplamsalih razmjera, ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara. Požar se može (i mora) ugasiti u začetku i zato je nužno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan u svaku dobu dana i noći, jer nikad se ne zna kada i gdje može nastati požar. Ukoliko se na vrijeme ne reagira ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne.

S tog razloga je potrebno redovito kontroliranje protupožarnih aparata od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.

Održavanje vatrogasnih aparata regulirano je Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. broj 101/2011.) a ono obuhvaća

- redovni pregled
- periodični servis

U pravilu redovni pregled obavlja korisnik aparata, a periodični pregled ovlašteno poduzeće ili radnja.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca uz obavezno vođenje evidencije o njihovom redovnom pregledu.

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata. Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnem aparuatu.

Servis vatrogasnih aparata Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca radi svaki radni dan od 7.30 sati do 15.00 sati a u slučaju servisiranja veće količine vatrogasnih aparata pružamo besplatnu uslugu prijevoza istih kao i potrebnu količinu zamjenskih aparata.

**Broj potrebnih jediničnih* vatrogasnih aparata
s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora**

Površina požarnog sektora (m ²) do	Specifično požarno opterećenje		
	nisko do 1 GJ/m ²	srednje do 2 GJ/m ²	visoko do 3 GJ/m ²
20	1*	1*	1
50	2	2	2
100	2	2	3
150	2	3	3
200	3	3	4
300	3	3	5
400	3	4	6
500	3	4	7
750	4	6	9
1000	5	7	12
2000	6	9	17
3000	7	12	22
4000	10	17	32
5000	12	22	42
6000	15	27	52
7000	17	32	62
8000	20	37	72
9000	22	42	82
10000	27	52	101

* jedinični aparat u predmetnom slučaju je prah 6 kg, pjena 6 l, voda 6 l i u posebnim uvjetima CO₂ 3 kg.